МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Республике Крым
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности по городу Симферополю

ул. Павленко, 26, г. Симферополь, 295051, тел. факс (3652) 25-93-64
mail: onds_mchs@mail.ru

Предписание № 89/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 «ЖАР-ПТИЦА» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНД по городу Симферополю УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым от «24» марта 2021 года № 89, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 00 мин. «02» апреля 2021 года по 15 ч. 00 мин. «02» апреля 2021 года проведена внеплановая выездная проверка старшим дознавателем отдела надзорной деятельности по городу Симферополю управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым, майором внутренней службы Поваляшко Алисой Олеговной, Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 9 «Жар-птица» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, город Симферополь, улица Маршала Жукова, дом 19

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9 «Жар-птица» Лиманцевой Светланой Сергеевной, специалистом по охране труда МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9 «Жар-птица» Коротиной Верой Николаевной, заместителем заведующего по АХР МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9 «Жар-птица» Дьяченко Ириной Владимировной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предпи	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного	Срок устранения	Отметка (подпись

сания	устранению и конкретного места выявленного нарушения	правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	нарушения требований пожарной безопасности	) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	
1.	В отношении напольного покрытия кабинетов сотрудников, не предоставлена документация о показателях пожарной опасности отделочных материалов, сертификатов, характеризующая класс пожарной опасности КМ, которая для отделки пола предусматривается не более КМ4, так же в отношении напольного покрытия помещений групповых ячеек не предоставлена документация о показателях пожарной опасности отделочных материалов, сертификатов, характеризующая класс пожарной опасности КМ, которая для отделки пола предусматривается не более КМ2	п.25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ № 1479 от 16 сентября 2020 г. (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г.); ст.4, ст.6, п.6, п.7 ст.134, таблица 27 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	02.04.2022 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший дознаватель ОНД по г. Симферополю
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым
майор внутренней службы
Поваляшко А.О.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Главное Управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Крым
Государственный инспектор г. Симферополя Республики Крым по пожарному надзору
(подпись)

«05» апреля 2021 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Специалист по ОТ В.И. Коротов
(должность, фамилия, инициалы)

«06» апреля 2021 г.