

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым
и городе федерального значения Севастополе»

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике
Крым
и городе федерального значения
Севастополе»

А.Л. Ракилов

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ RA.RU.710101 от 13 ноября 2015 г.

Юридический адрес: ул.Набережная, д.67, г.Симферополь,
295034, тел.:(3652) 549-900, факс: (3652) 549-901,
e-mail:fbuz_priemn@cge-crimea.ru, <http://www.cge-crimea.ru>
ОКПО 00711250 ОГРН 1149102060348
ИНН 9102034069 КПП 910201001

Фактический адрес: ул.Набережная, д.67, г.Симферополь,
295034, тел.:(3652) 549-900, факс: (3652) 549-901,
e-mail:fbuz_priemn@cge-crimea.ru, <http://www.cge-crimea.ru>
ОКПО 00711250 ОГРН 1149102060348
ИНН 9102034069 КПП 910201001

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 443-12.04.16 от 31.05.2016

о соответствии санитарным правилам зданий, строений, помещений,
оборудования учреждения для осуществления образовательной деятельности

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №9 «Жар-птица» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.

Основание для проведения экспертизы: поручение ТО Управления Роспотребнадзора по городу Симферополю и Симферопольскому району №18-00252 от 08.04.2016 г.

Юридический адрес: 295035, Республика Крым, г. Симферополь, ул.М.Жукова, дом 19, тел. (3652) 48 27 66; 48 17 47.

4. Фактический адрес: 295006, Республика Крым, г. Симферополь, ул.М.Жукова, дом 9, тел. (3652) 48 27 66; 48-17-47.

5. Заявленный вид деятельности: образовательная деятельность и иная деятельность, связанная с предоставлением дошкольного образования.

6. Цель экспертизы: соответствие требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»; СанПиН 2.2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»; СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого

№ экспертного заключения 443-12.04.16

Подпись эксперта ОИ А.М. /ФИО_Копачевская В.А._

водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Экспертиза объекта проводилась в присутствии заведующей МБДОУ Лиманцевой С.С., тел. +79787467779.

Перечень рассмотренных документов:

1. Устав МБДОУ №9 «Жар- птица» г. Симферополя.
2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.
Дата выдачи 04.01.2015 г.
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
Дата выдачи 04.01.2015 г.
4. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица от 12.02.2015 г.
6. Государственный контракт №7126 холодного водоснабжения и водоотведения с ГУП РК «Вода Крыма» от 26.02.2016 г.
7. Муниципальный контракт о предоставлении услуг по вывозу твердых бытовых отходов с МУП муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым № 260055 от 08.02.2016 г.
8. Договор энергоснабжения (государственный контракт) №7955 от 08.02.2016 г. с ГУП РК «Крымэнерго».
9. Контракт о совместной организации медицинского обслуживания в образовательном учреждении с ГУП РК «Поликлиника медицинских осмотров» №1 от 08.02.2016 г.
10. Программа производственного контроля учреждения.
11. Приказ Управления образования Администрации г. Симферополя № 61-р от 25.12.2014 г. «О приведении в соответствие должности».
12. Инвентарное дело на МБДОУ №9 «Жар- птица» г. Симферополя (копия).
13. Договор на проведение дезработ № 240 от 28.01.2016 г.

При экспертизе установлено:

МБДОУ №9 «Жар- птица» г. Симферополя - это дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида. Предметом деятельности дошкольного образовательного учреждения является: образовательная деятельность и иная деятельность, связанная с предоставлением дошкольного образования.

Здание детского сада двухэтажное, построено по типовому проекту, размещено в одном двухэтажном корпусе.

Общая площадь основных помещений 1898,8 м². Площадь участка – 10307 м². Проектная мощность детского сада - 250 чел, фактически - 316 чел.

В образовательном учреждении работает 60 человек, медицинские книжки с пройденным медицинским осмотром и аттестацией по программе санитарного минимума представлены (список прилагается).

Территория детского сада ограждена забором, который представляет собой металлическую конструкцию из уголка и сетки рабицы, высотой 1,5 м, благоустроена, озеленена. Озеленение территории представлено деревьями и кустарниками без колючек и составляет 50%. В общую площадь зеленых насаждений включены газоны с посадками деревьев и кустарников.

Территория учреждения имеет наружное электрическое освещение, 8 фонарей, все в рабочем состоянии, что соответствует п. 3.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.

На территории детского сада выделены следующие зоны:

игровая зона включает в себя 13 групповых площадок с зелеными зонами - индивидуальные для каждой группы, 12 групповых площадок, оборудованных теньевыми навесами с шиферным покрытием и деревянными полами на расстоянии 15 см от земли (площадь навесов 44,25 м² – 59,91 м²), исправное игровое оборудование, песочницы с

№ экспертного заключения 443-12.04.16

Подпись эксперта ОИ В.А. /ФИО Копачевская В.А.

грунтом, что соответствует п.3.5.,3.6.,3.8 СанПиН 2.4.1.3049 – 13;

физкультурно-спортивная зона представлена спортивной площадкой, площадью 520 м²;

хозяйственная зона площадью 64,68 м², заасфальтирована, имеет отдельный въезд.

На территории хозяйственной зоны выделено место для сушки постельных принадлежностей и чистки ковров, что соответствует п.3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13. Также выделено отдельное место с бетонным ограждением под 2 мусорных контейнера с крышками.

Уборка территории проводится ежедневно в отсутствие детей. При жаркой погоде проводится полив клумб и площадок.

Въезды, дорожки детского сада имеют твердое асфальтовое покрытие, что соответствует п. 3.21. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Основное здание детского сада 2-х этажное, отдельно стоящее, что соответствует пп.4.1.,4.3. СанПин 2.4.1.3049-13. Кровля мягкая над всем зданием, в 2015 году произведен капитальный ремонт кровли и чистка ливневых стоков. Фасад здания требует ремонта. В учреждении детского сада произведена замена окон на металлопластиковые, оборудованные откидными фрамугами с рычажными приборами. Входы в здания оборудованы тамбурами, что соответствует п.4.8. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Под зданием находится подвальное помещение, в которое используется для доступа к системе учета водоснабжения и канализации.

Проектная мощность – 13 групп, все функционируют. Учреждение имеет следующий набор помещений: групповые ячейки, дополнительные помещения для работы с детьми (музыкальный зал, физкультурный зал), сопутствующие помещения (медицинский кабинет, пищеблок, прачечная); служебно-бытового назначения для персонала, что соответствует п.4.4. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Объемно-планировочные решения обеспечивают условия для соблюдения принципа групповой изоляции, что соответствует п.4.9. СанПиН 2.4.1.3049-13.

В состав групповых помещений входят: раздевальная (приемная) для приёма детей и хранения верхней одежды, групповая для проведения игр, занятий и приёма пищи, спальня, буфетная зона для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды, туалетные (совмещённые с умывальными), что соответствует п.4.11. СанПиН 2.4.1.3049-13. Группы укомплектованы мебелью в соответствии с возрастом детей. Туалетные комнаты для детей облицованы кафелем и оборудованы необходимой сантехникой, заменены канализационные и водопроводные трубы, подведена холодная и горячая вода к умывальным раковинам и в моечной.

Группа раннего возраста (1 этаж)

Помещение	Площадь	Высота	Кол-во окон, их общая площадь	Отделка пола/материал/состояние	Отделка стен/материал/состояние	Кол-во светильников/ исправность	Оборудование
Раздевальная	13,1 м ²	3,0 м	1 шт, 2,32 м ²	линолеум, удовлетворительное	Обои, удовлетворительное состояние	3 шт, закрытого типа, лампы накаливания, исправны	Шкафчики -20шт.
Игровая	47,31 м ²	3,0 м	4 шт, 9,8 м ²	линолеум, удовлетворительное	Обои, удовлетворительное состояние	6 шт, закрытого типа, лампы накаливания, исправны	детские столы и стульчики промаркированы
Спальня	34,2 м ²	3,0 м	3 шт, 9 м ²	линолеум окрашенный, удовлетворительное	Обои, удовлетворительное состояние	4 шт, закрытого типа, лампы накаливания, исправны	Кровати односпальные- 20шт.
Раздаточная	2,7 м ²	3,0 м	нет	кафельная плитка,	Кафельная плитка, стены окрашены,	1 шт. закрытого типа, лампы	Шкаф навесной -1 Сушилка для

№ экспертного заключения

443-12.04.16

Подпись эксперта ОИ

/ФИО_Копачевская В.А._

Страница 3 из 13

				удовлетворительное	удовлетворительное состояние	накаливания, исправны	посуды-3 шт. Стол раздаточный -2 Мойка двойная -1
туалетная	12,0 м²	3,0 м	1.шт , 2,32 м²	кафельная плитка, хорошее	кафельная плитка, окрашены удовлетворительное состояние	2 шт. , закрытого типа, лампы накаливания, исправны	Вешалки д. полотенец, раковины 2 шт., горшки – 1; полка для горшков 1шт., унитаз-2 шт зеркало душевой поддон, хоз шкаф

Младшая группа 3 (1 этаж)

Помещение	Площадь	Высота	Кол-во окон, их общая площадь	Отделка пола/материал/состояние	Отделка стен/материал/состояние	Кол-во светильников/исправность	Оборудование, мебель
Раздевальная	13,1 м²	3,0 м	1шт, 2,2 м²	линолеум, удовлетворительное	Стены покрашенные, выше - покрыты водоземлюсионной краской, состояние удовлетворительное	3шт, закрытого типа, лампы накаливания, исправны	Шкафчики- 25шт.
Игровая	47,31 м²	3,0 м	4 шт., 10,2 м²	линолеум, удовлетворительное	Стены покрашенные, выше покрыты водоземлюсионной краской , состояние удовлетворительное	10 шт, закрытого типа, лампы накаливания, исправны	детские столы и стульчики промаркированы
Спальня	34,2 м²	3,0 м	2шт, 4,44 м²	линолеум окрашенный, удовлетворительное	Штукатуренные стены покрыты водоземлюсионной краской	4 шт, закрытого типа, лампы накаливания, исправны	Кровати трехуровневые, выдвижные 8 шт.
Раздаточная	2.7 м²	3,0 м	нет	кафельная плитка, удовлетворительное	Кафельная плитка, стены окрашены, удовлетворительное	1 шт. закрытого типа, лампы накаливания, исправны	Шкаф навесной, Сушилка для посуды-3, стол раздаточный, мойка двойная -1 .
туалетная	12,0 м²	3,0 м	1.шт , 2,2 м²	кафельная плитка, хорошее	кафельная плитка, окрашены удовлетворительное состояние	2шт., закрытого типа, лампы накаливания, исправны	вешалки для полотенец, унитазы-2шт., писсуар – 1шт., раковины- 3шт, душевой поддон , хоз шкаф 1шт.

Средняя группа (1 этаж)

Помещение	Площадь	Высота	Кол-во окон, их общая площадь	Отделка пола/материал/состояние	Стены покрашенные, выше стены покрыты водоземлюсионной краской, удовлетворительное состояние	Кол-во светильников/исправность	Оборудование, мебель
Раздевальная	13,1 м²	3,0 м	2 шт., 4,32 м²	линолеум, удовлетворительное	Стены покрашенные, выше покрыты водоземлюсионной краской, состояние удовлетворительное	3 шт., закрытого типа, лампы накаливания, исправны	Шкафчики – индивидуальные для каждого ребёнка
Игровая	47,31 м²	3,0 м	4 шт., 12,0 м²	линолеум, удовлетворительное	покрыты водоземлюсионной краской	6 шт., закрытого типа, лампы накаливания, исправны	детские столы и стульчики промаркированы
Спальня	34,2 м²	3,0 м	2 шт., 4,62 м²	линолеум окрашенный, удовлетворительное	Покрыты водоземлюсионной краской	4 шт., закрытого типа, лампы накаливания, исправны	Кровати трехуровневые, выдвижные

№ экспертного заключения

445-12.04.16

Подпись эксперта ОИ

В.А.

/ФИО_Копачевская В.А._

Страница 4 из 13

буфетная	2,7 м²	3,0 м	нет	кафельная плитка, удовлетворительное	Кафельная плитка, стены окрашены, удовлетворительное состояние	1 шт. закрытого типа, лампы накаливания, исправны	Шкаф навесной -1 шт. Сушилка для посуды-3, Стол раздаточный -2 шт. Мойка двойная -1 шт.
Санузел	12,0 м²	3,0 м	1.шт , 2,04 м²	кафельная плитка, хорошее	кафельная плитка, окрашены удовлетворительное состояние	2 шт. , закрытого типа, лампы накаливания, исправны	Вешалки для полотенец-2 шт., унитаз шт., писсуар -1шт зеркало,душевой поддо хоз шкаф

Крымскотатарская разновозрастная группа (1 этаж)

Помещение	Площадь	Высота	Кол-во окон, их общая площадь	Отделка пола/материал/состояние	Отделка стен/материал/состояние	Кол-во светильников/ исправность	Оборудование, мебель
Раздевальная	13,1м²	3,0 м	1 шт, 2,26 м²	линолеум, удовлетворительное	Обои, удовлетворительное состояние	3шт, закрытого типа, лампы накаливания, исправны	Шкафчики – индивидуальные, маркированы.
Игровая	47,31 м²	3,0 м	4 шт, 12,9 м²	линолеум, удовлетворительное	Обои, удовлетворительное состояние	10 шт., закрытого типа, лампы накаливания, исправны	детские столы и стульчики промаркированы
Спальня	34,2 м²	3,0 м	2 шт, 3,84 м²	линолеум окрашенный, удовлетворительное	Обои, удовлетворительное состояние	4 шт., закрытого типа, лампы накаливания, исправны	Кровати трехуровневые - 8 шт.
Раздаточная	2,7 м²	3,0 м	нет	кафельная плитка, удовлетворительное	Кафельная плитка, стены окрашены, удовлетворительное состояние	1 шт. закрытого типа, лампы накаливания, исправны	Шкаф навесной -1 Сушилка для посуды-3, стол раздаточный. -2шт. Мойка двойная -1
Санузел	12,0 м².	3,0 м	1.шт , 2,04 м²	кафельная плитка, хорошее	кафельная плитка, окрашены удовлетворительное состояние	1 шт. , закрытого типа, лампы накаливания, исправны	Вешалки для полотенец,раковины -4 шт., унитаз-4 шт. зеркало, душевой поддон, хоз шкаф

Старшая группа 5 (1 этаж)

Помещение	Площадь	Высота	Кол-во окон, их общая площадь	Отделка пола/материал/состояние	Отделка стен/материал/состояние	Кол-во светильников/ исправность	Оборудование, мебель
Раздевальная	13,1м²	3,0 м	1шт, 2,7 м²	линолеум, удовлетворительное	Обои, удовлетворительное состояние	3шт, закрытого типа, лампы накаливания,	Шкафчики – 24 шт.
Игровая	47,31 м²	3,0 м	4 шт, 10,0 м²	линолеум, удовлетворительное	Обои, удовлетворительное состояние	10 шт, закрытого типа, лампы накаливания	детские столы и стульчики ,промаркированы
Спальня	34,2 м²	3,0 м	3шт, 4,32 м²	линолеум окрашенный, удовлетворит.	Обои, удовлетворительное состояние	4 шт, закрытого типа, лампы накаливания,	Кровати односпальные- 20 шт.
Раздаточная	2,7 м²	3,0 м	нет	кафельная плитка, удовлетворительное	Кафельная плитка, стены окрашены, удовлетворительное состояние	1 шт. закрытого типа, лампы накаливания, исправны	Шкаф навесной -1, Сушилка для посуды-3, стол раздаточный -2 шт. Мойка двойная -1

№ экспертного заключения

443-12.04.16

Подпись эксперта ОИ

/ФИО_Копачевская В.А._

Страница 5 из 13

Санузел	12,0 м²	3,0 м	1.шт , 2,7 м²	кафельная плитка, хорошее	кафельная плитка, окрашены удовлетворительное состояние	2 шт, , закрытого типа, лампы накаливания, исправны	Вешалки для полотенец, раковины -3шт., унитаз- 3шт., зеркало, душевой поддон, хоз.шкаф -
---------	---------	-------	------------------	------------------------------	--	--	---

Младшая группа 8 (2 этаж)

Помещение	Площадь	Высота	Кол-во окон, их общая площадь	Отделка пола/материал/со стояние	Отделка стен/материал/состояния	Кол-во светильников/ исправность	Оборудование
Раздеваль- ная	13,1м²	3,0 м	1шт, 8,225 м².	линолеум, удовлетворитель ное	Обои, удовлетворительное состояние	3шт, закрытого типа, лампы накаливания,	Шкафчики индивидуальные, маркированы
Игровая	47,31 м²	3,0 м	4 шт, 8,16м².	линолеум, удовлетворитель ное	Обои, удовлетворительное состояние	10 шт, закрытого типа, лампы накаливания, исправны	детские столы и стульчики промаркированы
Спальня	34,2 м²	3,0 м	3шт, 3.955 м².	линолеум окрашенный, удовлетворитель ное	Обои, удовлетворительное состояние	6 шт, закрытого типа, лампы накаливания, исправны	Кровати трехуровневые
Раздаточная	2.7 м²	3,0 м	нет	кафельная плитка, удовлетворитель ное	Кафельная плитка, стены окрашены, удовлетворительное состояние	1 шт. закрытого типа, лампы накаливания, исправны	Шкаф навесной -1 Сушилка для посуды-3 шт. Стол раздаточный -2 Мойка двойная -1
Санузел	12,0 м².	3,0 м	1.шт , 1,995 м².	кафельная плитка, хорошее	кафельная плитка, окрашены удовлетворительное состояние	4 шт, , закрытого типа, лампы накаливания, исправны	Вешалки для полотенц, раковины- 2 шт., унитаз-2 шт. зеркало, душевой поддон, хоз.шкаф

Средняя группа 6 (2 этаж)

Помеще ние	Площадь	Выс ота	Кол-во окон, их общая площадь	Отделка пола/материал/со стояние	Отделка стен/материал/состояния	Кол-во светильников/ исправность	Оборудование
Раздева ль-ная	13,1м²	3,0 м	1 шт, 8,225 м².	линолеум, удовлетворитель ное	Обои, удовлетворительное состояние	3шт, закрытого типа, лампы накаливания, исправны	Шкафчики- 22шт.
Игровая	47,31 м	3,0 м	4 шт, 8,16м².	линолеум, удовлетворитель ное	Обои, удовлетворительное состояние	10 шт, закрытого типа, лампы накаливания, исправны	детские столы и стульчики промаркированы
Спальн я	34,2 м²	3,0 м	2 шт, 3.955 м².	линолеум окрашенный, удовлетворит.	Обои, удовлетворительное состояние	6 шт, закрытого типа, лампы накаливания	Кровати трехъярусные.
Раздаточ ная	2.7 м²	3,0 м	нет	кафельная плитка, удовлетворитель ное	Кафельная плитка, стены окрашены, удовлетворительное состояние	1 шт. закрытого типа, лампы накаливания, исправны	Шкаф навесной -1 Сушилка для посуды-3 шт. Стол раздаточный -2 Мойка двойная
Санузел	12,0 м².	3,0 м	1.шт , 1,995 м².	кафельная плитка, хорошее	кафельная плитка, окрашены удовлетворительное состояние	3 шт, , закрытого типа, лампы накаливания, исправны	Вешалки для полотенц, раковины- 3 шт., унитаз-3 шт., зеркало, душевой поддон, хозшкаф

№ экспертного заключения

741-1204.16

Подпись эксперта ОИ

В.А.

/ФИО_Копачевская В.А._

Страница 6 из 13

Средняя группа 10 (2 этаж)

Помещение	Площадь	Высота	Кол-во окон, их общая площадь	Отделка пола/материал/состояние	Отделка стен/материал/состояние	Кол-во светильников/исправность	Оборудование
Раздевальная	13,1 м²	3,0 м	1 шт, 8,225 м².	линолеум, удовлетворительное	Обои, удовлетворительное состояние	2 шт, закрытого типа, лампы накаливания,	Шкафчики -20шт.
Игровая	47,31 м²	3,0 м	4 шт, 8,16м².	линолеум, удовлетворительное	Обои, удовлетворительное состояние	6 шт., закрытого типа, лампы накаливания	детские столы и стульчики промаркированы
Спальня	34,2 м²	3,0 м	2 шт, 3.955 м².	линолеум окрашенный, удовлетворит.	Обои, удовлетворительное состояние	6 шт., закрытого типа, лампы накаливания,	Кровати трехуровневые
Санузел	12,0 м².	3,0 м	1.шт , 1,995 м².	кафельная плитка, хорошее	кафельная плитка, окрашены удовлетворительное состояние	4 шт., закрытого типа, лампы накаливания, исправны	Вешалки для полотенец, раковины-3шт., унитаз-4 шт., зеркало., душевой поддон, хоз.шкаф
Раздаточная	2.7 м²	3,0 м	нет	кафельная плитка, удовлетворительное	Кафельная плитка, стены окрашены, удовлетворительное состояние	1 шт. закрытого типа, лампы накаливания, исправны	Шкаф навесной -1 Сушилка для посуды-3 шт. Стол раздаточный -2 Мойка двойная -1

Средняя группа 12 (2 этаж)

Помещение	Площадь	Высота	Кол-во окон, их общая площадь	Отделка пола/материал/состояние	Отделка стен/материал/состояние	Кол-во светильников/исправность	Оборудование, мебель
Раздевальная	13,1м²	3,0 м	1 шт., 8,225 м².	линолеум, удовлетворительное	Обои, удовлетворительное состояние	2 шт., закрытого типа, лампы накаливания,	Шкафчики -20шт.
Игровая	47,31 м²	3,0 м	4 шт., 8,16м².	линолеум, удовлетворительное	Обои, удовлетворительное состояние	10 шт., закрытого типа, лампы накаливания, исправны	детские столы и стульчики промаркированы
Спальня	34,2 м²	3,0 м	2 шт, 3.955 м².	линолеум окрашенный, удовлетворительное	Обои, удовлетворительное состояние	6 шт., закрытого типа, лампы накаливания, исправны	Кровати трехуровневые.
Моечная	2.7 м²	3,0 м	нет	кафельная плитка, удовлетворительное	Кафельная плитка, стены окрашены, удовлетворительное состояние	1 шт. закрытого типа, лампы накаливания, исправны	Шкаф навесной -1 Сушилка для посуды-3 шт. Стол раздаточный -2
Санузел	12,0 м².	3,0 м	1.шт , 1,995 м².	кафельная плитка, хорошее	кафельная плитка, окрашены удовлетворительное состояние	3 шт. , закрытого типа, лампы накаливания, исправны	Вешалки для полотенец-раковины-2 шт., унитаз-2 шт. зеркало, душевой поддон, хозшкаф

Старшая группа 9 (2 этаж)

Помещение	Площадь	Высота	Кол-во окон, их общая площадь	Отделка пола/материал/состояние	Отделка стен/материал/состояние	Кол-во светильников/исправность	Оборудование, мебель
-----------	---------	--------	-------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------

№ экспертного заключения 743-12.04.16

Подпись эксперта ОИ [подпись] /ФИО_Копачевская В.А._

Раздевальная	13,1м²	3,0 м	1 шт, 8,225 м².	линолеум, удовлетворительное	Штукатуренные стены покрыты водоэмульсионной краской	2 шт., закрытого типа, лампы накаливания, исправны	Шкафчики индивидуальные, маркированы
Игровая	47,31 м²	3,0 м	4 шт, 8,16м².	линолеум, удовлетворит.	стены покрыты водоэмульсионной краской	10 шт, закрытого типа, лампы накаливания	детские столы и стульчики промаркированы
Спальня	34,2 м²	3,0 м	2 шт, 3.955 м².	линолеум окрашенный, удовлетворительное	Штукатуренные стены покрыты водоэмульсионной краской	6 шт, закрытого типа, лампы накаливания, исправны	Кровати трехуровневые
Раздаточная	2.7 м²	3,0 м	нет	кафельная плитка, удовлетворительное	Кафельная плитка, стены окрашены, удовлетворительное состояние	1 шт. закрытого типа, лампы накаливания, исправны	Шкаф навесной -1 Сушилка для посуды-3 шт. Стол раздаточный -2 Мойка двойная -1
Санузел	12,0 м²	3,0 м	1.шт , 1,995 м².	кафельная плитка, хорошее	кафельная плитка, окрашены удовлетворительное состояние	4 шт, , закрытого типа, лампы накаливания, исправны	Вешалки для полотенец,раковины -4шт., унитаз-4шт., зеркало, душевой поддон, хозшкаф

Старшая группа 13 (2 этаж)

Помещение	Площадь	Высота	Кол-во окон, их общая площадь	Отделка пола/материал/состояние	Отделка стен/материал/состояние	Кол-во светильников/исправность	Оборудование, мебель
Раздевальная	13,1м²	3,0 м	1 шт, 8,225 м².	линолеум, удовлетворительное	Обои, удовлетворительное состояние	3 шт., закрытого типа, лампы накаливания	Шкафчики индивидуальные, маркированы
Игровая	47,31 м²	3,0 м	4 шт, 8,16м².	линолеум, удовлетворительное	Обои, удовлетворительное состояние	10 шт, закрытого типа, лампы накаливания	детские столы и стульчики промаркированы
Спальня	34,2 м².	3,0 м	2 шт, 3.955 м².	линолеум окрашенный, удовлетворит.	Обои, удовлетворительное состояние	3 шт, закрытого типа, лампы накаливания	Кровати трехуровневые
Раздаточная	2.7 м²	3,0 м	нет	кафельная плитка, удовлетворительное	Кафельная плитка, стены окрашены, удовлетворительное состояние	1 шт. закрытого типа, лампы накаливания, исправны	Шкаф навесной -1 Сушилка для посуды-3 шт. Стол раздаточный -2 Мойка двойная -1
Санузел	12,0 м².	3,0 м	1.шт , 1,995 м².	кафельная плитка, хорошее	кафельная плитка, окрашены удовлетворительное состояние	3 шт. закрытого типа, лампы накаливания, исправны	Вешалки для полотенец,раковины -4 шт., унитаз-3шт., зеркало, душевой поддон, хоз. шкаф

Подготовительная группа 7 (2 этаж)

Помещение	Площадь	Высота	Кол-во окон, их общая площадь	Отделка пола/материал/состояние	Отделка стен/материал/состояние	Кол-во светильников/исправность	Оборудование, мебель
Раздевальная	13,1м²	3,0 м	1 шт, 8,225 м².	линолеум, удовлетворительное	покрыты водоэмульсионной краской	1 шт, закрытого типа, лампы накаливания	Шкафчики индивидуальные, маркированы
Игровая	47,31 м²	3,0 м	4 шт, 8,16м².	линолеум, удовлетворительное	покрыты водоэмульсионной краской	6 шт, закрытого типа, лампы накаливания,	детские столы и стульчики промаркированы

№ экспертного заключения 247-12.04.16

Подпись эксперта ОИ В.А. /ФИО_Копачевская В.А._

Спальня	34,2 м²	3,0 м	2 шт, 3,955 м².	линолеум окрашенный, удовлетворит.	покрыты водоэмульсионной краской	6 шт, закрытого типа, лампы накаливания	Кровати трехуровневые
Раздаточная	2,7 м²	3,0 м	нет	кафельная плитка, удовлетворительное	Кафельная плитка, стены окрашены, удовлетворительное состояние	1 шт. закрытого типа, лампы накаливания, исправны	Шкаф навесной -1 Сушилка для посуды-3 шт. Стол раздаточный -2 Мойка двойная -1
Санузел	12,0 м²	3,0 м	1.шт, 1,995 м².	кафельная плитка, хорошее	кафельная плитка, окрашены, удовлетворительное состояние	3 шт., закрытого типа, лампы накаливания, исправны	Вешалки для полотенец-20шт., раковины-4 шт., унитаз-4шт., зеркало, душевой поддон, хозшкаф

Подготовительная группа 11 (2 этаж)

Помещение	Площадь	Высота	Кол-во окон, их общая площадь	Отделка пола/материал/состояние	Отделка стен/материал/состояние	Кол-во светильников/исправность	Оборудование, мебель
Раздевальная	13,1 м²	3,0 м	1 шт, 8,225 м².	линолеум, удовлетворительное	Обои, удовлетворительное состояние	2 шт, закрытого типа, лампы накаливания, исправны	Шкафчики индивидуальные, маркированы
Игровая	47,31 м²	3,0 м	4 шт, 8,16 м².	линолеум, удовлетворительное	Обои, удовлетворительное состояние	10 шт, закрытого типа, лампы накаливания, исправны	детские столы и стульчики промаркированы
Спальня	34,2 м²	3,0 м	2 шт, 3,955 м².	линолеум окрашенный, удовлетворит.	Обои, удовлетворительное состояние	6 шт, закрытого типа, лампы накаливания	Кровати трехуровневые.
Раздаточная	2,7 м²	3,0 м	нет	кафельная плитка, удовлетворительное	Кафельная плитка, стены окрашены, удовлетворительное состояние	1 шт. закрытого типа, лампы накаливания, исправны	Шкаф навесной -1 Сушилка для посуды-3 Стол раздаточный -2 Мойка двойная -1
Санузел	12,0 м²	3,0 м	1.шт, 1,995 м².	кафельная плитка, хорошее	кафельная плитка, окрашены, удовлетворительное состояние	3 шт., закрытого типа, лампы накаливания, исправны	Вешалки для полотенец, раковины -4шт., унитаз-3 шт., зеркало, душевой поддон, хозшкаф

Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей, что соответствует п.6.1. СанПиН 2.4.1.3049-13. Рабочие поверхности столов имеют матовые покрытия, обладают низкой теплопроводностью, влагостойкие, выдерживают обработку дезинфицирующими средствами, что соответствует п.6.7. СанПиН 2.4.1.3049-13. В каждой группе представлен списочный состав группы с указанием маркировочного номера. Все игрушки для детей из влагостойких материалов, хорошо переносят влажную обработку и обработку дезсредствами, что соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13.

В спальнях установлены одно- и трёхуровневые выдвижные кровати с жестким ложем, обеспечен свободный доступ к ним. Имеется 2 комплекта постельного белья и полотенце на 1-го ребенка. Постельное белье промаркировано, что соответствует п.6.15. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Туалетные помещения разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов, что соответствует п.6.16. СанПиН 2.4.1.3049-13. В умывальной зоне размещены умывальники и душевые поддоны (с подводкой горячей и холодной воды), стеллажи с

№ экспертного заключения 445-12.04.16

Подпись эксперта ОИ [подпись] /ФИО_Копачевская В.А._

индивидуальными полотенцами для детей и отдельно для персонала. В зоне санитарных узлов размещены унитазы. Уборочный инвентарь промаркирован, хранится упорядоченно, используется по назначению. Санитарно-техническое оборудование ежедневно обеззараживается. Поддоны, унитазы, раковины чистятся 2 раза в день дезсредствами. Генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится по графику, но не менее 1 раз в месяц с применением дезинфицирующих средств. Окна моются 1 раз в сезон.

Имеются отдельные два зала: один - для занятий музыкой, другой - для занятий физкультурой, что соответствует п.4.17. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Музыкальный зал размещается на 1-ом этаже (имеет два выхода):

-площадь - 97,7 м²;

-высота-3,0 м;

-кол-во окон - 4 шт., общей площадью 16,32 м²;

-пол - деревянный (паркет), лакирован, состояние удовлетворительное;

кол-во светильников - 8 шт. полувскрытого типа с пятью лампами накаливания в каждом, все в рабочем состоянии.

Спортивный зал на 1-м этаже:

-площадь - 49,5 м²;

-высота-3,0 м;

-кол-во окон - 4 шт., общей площадью 11,6 м²;

-отделка пола - линолеум, состояние удовлетворительное;

-отделка стен - штукатуренные стены покрытые вододисперсионной краской, состояние удовлетворительное.

Оборудование: шведская стенка - 3 шт., спортивная скамейка - 4 шт., маты - 2 шт., велотренажеры - 3 шт., комплекс «Батыр» - 3 шт., массажная дорожка - 3шт., лестница веревочная - 3шт., канат - 3 шт., кубы (Н - 50см) - 9шт., кубы (Н - 20см) - 10 шт., мячи «Фитнес» - 6 шт., мячи (dim - 20 см) - 20 шт., батут детский - 4шт., велотренажер-2шт., беговая дорожка с диском-2шт., тренажер «Степпер»-2шт., тренажер «Бегущая по волнам»-2шт., комплект мягких модулей -1 набор (20 штук), магнитофон -1шт., музыкальный центр - 1 шт., пианино - 1 шт., все в удовлетворительном состоянии. Зал содержится в должном санитарном состоянии.

Логопедический кабинет:

-площадь - 10,6 м²; оборудование: игровая мебель-1шт., ноутбук-1шт., магнитная доска-1шт., зеркало, тумба под зеркало, шкаф для методических пособий-1шт, стол для занятий-2шт., стул детский - 6шт., стул взрослый-1шт.

Кабинет педагога-психолога:

-площадь - 9,9 м²; оборудование: песочница-1шт., магнитная доска - 1шт., диван - 1шт., шкаф -1шт., тумба для картотеки - 1шт., навесная полка для документации-1шт, стол - 1шт., стул - 1шт., стол детский - 1шт., стул детский - 2шт.

Медицинский блок:

состоит из медицинского кабинета, прививочного кабинета, изолятора, душевой кабинки и туалета, что соответствует пп. 4.21., 4.22. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Медицинский кабинет:

-площадь - 6,4 м²;

-кол-во окон - 1, общей площадью 1,955 м²;

-пол - линолеум, стены окрашены акриловой краской, состояние удовлетворительное;

Оборудование: шкаф для медицинской документации-1, медицинский столик, письменный стол, ростомер, весы, шкаф для медикаментов и укладок неотложной помощи - 1, переносная бактерицидная лампа-1, умывальная раковина.

Прививочный кабинет: площадь - 6,0 м²; окно - 1, общей площадью 1,95 м²; пол - линолеум, стены окрашены акриловой краской, состояние удовлетворительное.

Изолятор: площадь - 6,0 м²; окно - 1, общей площадью 1,95 м²; пол - линолеум, стены

окрашены акриловой краской, состояние удовлетворительное;
Туалет:-площадь- 3,4 м²; высота – 3,0 м; отделка пола и стен- кафельная плитка, состояние удовлетворительное; умывальная раковина – 1 шт., унитаз - 1шт.

Организация питания

Питание 4-х разовое: завтрак (8.20-9.00), 2-й завтрак(10.00-10.15), обед (11.45-13.00), уплотненный полдник с включением блюд ужина (15.50-16.00). Питанием обеспечиваются все дети фактически присутствующие в МБДОУ №9«Жар-птица» г. Симферополя. В каждой группе размещено ежедневное меню с указанием наименования блюда и объема порции. Выдача блюд организована 4х - кратно: завтраки, 2-е завтраки, обеды, полдники. Питание детей организуется в помещении групповой, доставка пищи от пищеблока до групповой осуществляется в специально выделенных промаркированных закрытых ёмкостях. Маркировка определяет вид блюда и групповую принадлежность, что соответствует п.4.32. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Пищеблок - площадь: 56,8 м², высота всех помещений 3,0 м.

Расположен на 1м этаже, с отдельным входом на улицу. Пищеблок работает на сырье. Состоит из горячего цеха, холодного цеха и моечной кухонной посуды, раздаточной, помещения для персонала. Отделка стен в помещениях пищеблока - кафельная плитка до потолка. Пол выложен кафельной плиткой. В помещении произведён капитальный ремонт, заменены системы: электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, подведена система фильтрования воды; заменены все окна и двери, всё оборудование. Изготовлена и установлена новая мебель для организации процесса приготовления пищи. Все электроприборы и весы поверены по срокам.

Горячий цех: площадь - 21,8 м². Оборудование: установлены 3 моечных раковин с подводкой горячей и холодной проточной воды, столы – 2 шт., электроплита – 2 шт. на 4 конфорки, жарочный шкаф 3-х секционный-1 шт., пищеварочные котлы на 60 литров – 2 шт; электросковорода – 1 шт; универсальный привод – 1 шт.; весы - 1, холодильник для суточных проб - 1шт; электрокипятильник на 80 литров – 1шт; стеллажи для посуды - 2 шт. Все оборудование в исправном состоянии, содержится в надлежащем санитарном состоянии, обеспечен свободный доступ для его обслуживания, что соответствует п.4.31. СанПиН 2.4.1.3049-13. Весь инвентарь в наличии и промаркирован, используется по назначению.

Холодный цех и моечная для посуды:

Площадь: 13,3 м². Оборудование: стол -3, электромясорубка - 1, раковина для первичной обработки сырья -3, раковина для мытья рук - 1, холодильный шкаф для суточных продуктов, все оборудование исправно.

Раздаточная:

Площадь: 10.8 м². Оборудование: хромированный столик на колёсиках для выдачи пищи – 1 шт., стеллажи для размещения посуды для доставки пищи в группы. На стенах размещены стенды с информацией для работников и родителей по организации питания в ДОУ.

Кладовые:

-для продуктов - площадью 10,1 м².; оборудование: холодильный шкаф для молочных продуктов – 1 шт., холодильный шкаф для овощей – 1 шт., холодильная камера - 1, морозильная камера – 1, стеллаж -1, весы электронные.

Отделка пола – кафельная плитка, стены окрашены водоэмульсионной краской, состояние удовлетворительное. Установлен 1 светильник закрытого типа. Все оборудование рабочее, содержится в надлежащем санитарном состоянии, промаркировано.

-для сыпучих - площадью 4,8 м²; оборудование: алюминиевые стеллажи для хранения сыпучих продуктов, консервов и кондитерских изделий, стол для кладовщика. - для суточных продуктов - площадью 5,0 м²; оборудование: алюминиевые стеллажи для хранения суточных продуктов.

№ экспертного заключения 745-12.04.16

Подпись эксперта ОИ  /ФИО_Копачевская В.А._

Овощехранилище: площадью 4,7 м², отделка пола – линолеум; имеются стеллажи и коробка для хранения овощей, фруктов; состояние удовлетворительное. Установлен 1 светильник закрытого типа.

Все производственные помещения обеспечены бесперебойной подачей горячей и холодной проточной воды, канализационная система в рабочем состоянии. Технологическое оборудование (плиты, духовые шкафы) установлены в достаточном количестве, находятся в рабочем состоянии, проведен технический контроль соответствия оборудования паспортным характеристикам, представлены аттестаты поверки холодильного и технологического оборудования.

Холодильное оборудование имеется в достаточном количестве, маркировано по группе товаров, хранение осуществляется согласно маркировке. Учет температурного режима ведётся, товарное соседство соблюдается. Хранение суточных проб организовано в соответствии с санитарными требованиями. Поточность обработки сырья и технологический процесс приготовления пищи соблюдаются.

Посуда столовая и кухонная моются в соответствии с правилами, инструкция по правилам мытья посуды вывешена, строго соблюдается.

Продукты питания доставляются на пищеблок специализированным транспортом предприятий-поставщиков.

Профилактическая обработка помещений детского сада от насекомых и грызунов проводится в сроки, согласно договору со специализированной организацией.

Прачечная: общая площадь – 52,55 м², состоит из трех помещений – постирочная, гладильная, помещение для приёма грязного белья. Чистый цех соответствует п.4.35. СанПиН 2.4.1.3049-13. Помещения для сдачи грязного и выдачи чистого белья отдельные. Поточность технологического процесса соблюдается. Грязное белье доставляется в мешках, мешки обрабатываются мыльно - содовым раствором.

Машины – автомат: «Wirpool» на 10 кг, «Sumsung» на 7 кг, «DEW» - 5 кг. Центрифуга – 10 кг, сушильный барабан – 10 кг, ванна, раковина для мытья рук. Все оборудование исправно. Подведено холодное и горячее водоснабжение. Отделка стен и пола – кафельная плитка.

Инженерно-техническое обеспечение:

Освещение - все помещения имеют естественное и искусственное освещение.

Окраска стен и потолков выполнена в светлых тонах. В качестве солнцезащитных устройств используются шторы. Остекление целостное.

Система искусственного освещения представлена люминесцентными лампами в защитной арматуре со спектром ближе к белому. Светильники расположены параллельно светонесущей стене. Уровни естественного и искусственного освещения соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению (протокол №6221 от 23.05.2016 г) согласно п.7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13. Все источники искусственного освещения на момент проверки в исправном состоянии. Перегоревшие и неисправные лампы хранятся в отдельном помещении и утилизируются специализированной организацией согласно договору, что соответствует п.п.7.7.,7.8. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Водоснабжение, канализация - система холодного и горячего водоснабжения и канализации централизованные.

Разводка системы водоснабжения выполнена ко всему санитарно-техническому оборудованию. Техническое состояние водопроводных сетей удовлетворительное. Подача холодной и горячей проточной воды осуществляется бесперебойно.

Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (протокол № 6099 от 19.05.2016 г.).

Отопление, вентиляция

Отопление централизованное. В качестве отопительных приборов в учебных помещениях используются алюминиевые радиаторы. Отопительные приборы располагаются под оконными проемами и доступны для уборки. Проветривание помещений проводится посредством открывания оконных фрамуг. Режим проветривания соблюдается. Параметры микроклимата (протокол № 6221 от 23.05.2016 г.) соответствуют п.8.4. СанПиН 2.4.1.3049-13. Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей осуществляется с помощью бытовых термометров, что соответствует п.8.9. СанПиН 2.4.1.3049-13. Над технологическим оборудованием пищеблока, являющимся источником выделений тепла и пара, оборудована общеобменная приточно-вытяжная вентиляция, в рабочем состоянии.


В образовательном учреждении работает 60 человек, медицинские книжки с пройденным медицинским осмотром и аттестацией по программе санитарного минимума представлены.

Заключение: здания, строения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления образовательной деятельности: дошкольное образование Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №9 «Жар-птица» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, размещенного по адресу Республика Крым, г. Симферополь, ул.М.Жукова, дом 19,

соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»; СанПиН 2.2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

Эксперт ОИ

Технический директор



В.А.Копачевская

Н.С. Бурлакова