

Исх № от 09.08.2016г.

Начальнику ОНД по городу Симферополю
УНД ГУ МЧС в России по Республике Крым
г. Севастополю
С.В. Киседоброму.

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО.

На основании акта проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя № 97 от 11.05.2016г. отделом надзорной деятельности по г.Симферополю УНД ГУ МЧС России по Республике Крым была осуществлена проверка, в ходе которой были отмечены следующие нарушения:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Сведения о юридических или физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушения
1	2	3
1	Здание (помещения) не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации (п.6. правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. ст.4; ст 6; ст 54 «Технологический регламент о требованиях пожарной безопасности» таблица Ф1 п.9. СП 5.131.30.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»)	Заведующий МБ ДОУ № 9 «Жар-птица» С.С Лиманцева. Заместитель заведующего по АХР И.В.Дьяченко
2.	Здание (помещения) не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (п.61. правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г ст 84 ФЗ №123 54 «Технологический регламент о требованиях пожарной безопасности» раздел 7, таблица 2 СП №.131.30.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»)	Заведующий МБ ДОУ № 9 «Жар-птица» С.С Лиманцева. Заместитель заведующего по АХР И.В.Дьяченко


Выявленных несоответствия сведений нет.

Выявленных фактов невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) нет.

Устранения данных нарушений требуют финансовых затрат капитального характера, которые заявлены балансодержателю на 2016-2017 учебный год.

При открытии финансирования администрация МБ ДОУ приступит к немедленному устранению указанных нарушений с непосредственным уведомлением представителей отдела надзорной деятельности по г.Симферополю УНД ГУ МЧС России по Республике Крым письменно.

Заведующий



С.С. Лиманцева